ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00238

Серия BY № 0028295

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № BY/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, адрес электронной почты: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАТ-СТРОЙ», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190345927, место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Мичурина, 3, пом. 17, каб. 8, телефон: + 375 17 276-76-45, адрес электронной почты: izomat@izomat.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАТ-СТРОЙ», место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Мичурина, 3, пом. 17, каб. 8, место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 49.

ПРОДУКЦИЯ Вертикальные и горизонтальные воздуховоды системы противодымной защиты, из оцинкованной стали, с толщиной стенки не менее 1 мм (соединение элементов воздуховода фланцевое), прямоугольного сечения с огнезащитными системами «ПТК-Вент-5» и «ПТК-Вент-10», ТУ BY 690708312.006-2021 «Воздуховод системы противодымной защиты с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5» и «ПТК-Вент-10» с изменением № 4 от 24.11.2022 (элементы конструкции воздуховода согласно приложению № 1 на бланке серии BY № 0017685), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7306307209.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 12.08.2021;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0042, № 04-52/1110П от 10.09.2021, № 04-52/1272П от 12.10.2021, № 04-52/572П от 13.07.2022 с дополнением №1 от 06.09.2022, № 04-52/929П от 21.11.2022.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт - СТБ 11.03.01-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость» (раздел 4). Монтаж в соответствии с ТК-690708312-001-2021 от 07.07.2021 с изм. 10 от 22.11.2022 «Технологическая карта на устройство воздуховода системы противодымной защиты с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5» и «ПТК-Вент-10». Предел огнестойкости EI 60 при температуре перемещаемой среды, равной 600 °С. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00134 от 24.11.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2022 **ПО** 23.11.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Выпряжкина Дарья Борисовна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00238** от **30.11.2022**

Листов 1 Лист 1

Таблица 1

№ п/п	Элементы конструкции воздуховода системы противодымной защиты из оцинкованной стали с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5»
1	Сборные элементы воздуховода прямоугольного сечения, СТБ 1915-2020 «Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия», материал воздуховода – сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 1,0 мм
2	Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», ТУ BY 691930249.029-2021 «Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», производства Общества с ограниченной ответственностью «НПП Брандтрейд», Республика Беларусь, расход 3,47 кг/м^2
3	Материал базальтовый прошивной рулонный, в односторонней обкладке фольгой алюминиевой МБПВР-5-Ф1, ТУ У В.2.7-23.9-00292818-002:2015 «Материал базальтовый прошивной огнезащитный рулонный», производства Общества с ограниченной ответственностью ПКП «Черновицкий завод теплоизоляционных изделий», Украина, плотность 140 кг/м^3, толщина 5 мм
4	Лента алюминиевая клейкая «STARTUL», производства «SkipFire limited», Республика Кипр, страна происхождения Китайская Народная Республика, ширина 50 мм
Всего в таблице 4 (четыре) позиции	

Таблица 2

№ п/п	Элементы конструкции воздуховода системы противодымной защиты из оцинкованной стали с огнезащитной системой «ПТК-Вент-10»
1	Сборные элементы воздуховода прямоугольного сечения, СТБ 1915-2020 «Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия», материал воздуховода – сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 1,0 мм
2	Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», ТУ BY 691930249.029-2021 «Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», производства Общества с ограниченной ответственностью «НПП Брандтрейд», Республика Беларусь, расход 3,47 кг/м^2
3	Материал базальтовый прошивной рулонный, в односторонней обкладке фольгой алюминиевой «ПТК-ВЕНТ-МБОР-10Ф», ТУ BY 690708312.008-2022 «Материалы базальтовые «ПТК-ВЕНТ-МБОР», производства Общества с ограниченной ответственностью «Воткинский завод теплоизоляционных материалов», Российская Федерация, плотность не менее 70 кг/м^3, толщина 10 мм
4	Лента алюминиевая клейкая «STARTUL», производства «SkipFire limited», Республика Кипр, страна происхождения Китайская Народная Республика, ширина 50 мм
Всего в таблице 4 (четыре) позиции	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Выпряжкина Дарья Борисовна

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Никодимова" зак. 4501-2019, т. 10000

Серия BY № 0017685